



- Условные обозначения
- ⊙ - светильник НББ 64-60
 - ⌘ - выключатель однокл. для скрытой проводки
 - ⌘ - выключатель двухкл. для скрытой проводки
 - ⊗ - патрон подвесной
 - - колодка клеммная на 3 контакта
 - 🔔 - звонок тональный 230 В 50Гц

Примечание

Монтаж проводки выполнен в соответствии с действующими редакциями СНиП и ПУЭ.

Групповые сети квартир выполнены 3-х жильным кабелем марки Гр.1 ВВГнгls 3x1,5 - сеть освещения квартиры.

Прокладка по стенам - скрыто за слоем штукатурки; по перекрытиям - в пустотах плит перекрытия.

Применен верхний способ разводки - горизонтальные участки проложены на расстоянии 0,15-0,25 м. от потолка; опуски к выключателям, розеткам и светильникам выполнены под прямым углом к потолку (полу).

Высота установки выключателей - 0,8 м.; розеток - 0,3 м.; розеток в кухне - 1,05 м.; розетки газоанализатора - 0,2 м. от потолка.

На 4 и 5 этаже в сан. узлах и ванных комнатах установлены вентиляторы, управление которыми осуществляется выключателем, установленным у входа в помещение, заблокированным с освещением.

Для обеспечения защиты от поражения электрическим током корпус ванны присоединен к РЕ проводнику, выполненного проводом ПуГВ 1x4

Согласовано

Инов. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Исполнительная схема электроснабжения					
г. Ярославль, ул. Златоустинская д. 14, корп. 2.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Гл.Энергетик	Раев Е.В.				11.17
Электрическое освещение				Стадия	Лист
				Р	7
Тип 3. Сеть освещения типового этажа				ЗАО "Атрус"	