



Условные обозначения

- ⊙ - светильник НББ 64-60
- ⌘ - выключатель однокл. для скрытой проводки
- ⌘ - выключатель двухкл. для скрытой проводки
- ⊗ - патрон подвесной
- кп3 - колодка клеммная на 3 контакта
- 🔔 - звонок тональный 230 В 50Гц

Примечание

Монтаж проводки выполнен в соответствии с действующими редакциями СНиП и ПУЭ.  
 Групповые сети квартир выполнены 3-х жильным кабелем марки Гр.1 ВВГнгls 3x1,5 - сеть освещения квартиры.  
 Прокладка по стенам - скрыто за слоем штукатурки;  
 по перекрытиям - в пустотах плит перекрытия.  
 Применен верхний способ разводки - горизонтальные участки проложены на расстоянии 0,15-0,25 м. от потолка; опуски к выключателям, розеткам и светильникам выполнены под прямым углом к потолку (полу).  
 Высота установки выключателей - 0,8 м.; розеток - 0,3 м.; розеток в кухне - 1,05 м.; розетки газоанализатора - 0,2 м. от потолка.  
 На 4 и 5 этаже в сан. узлах и ваннных комнатах установлены вентиляторы, управление которыми осуществляется выключателем, установленным у входа в помещение, заблокированным с освещением.  
 Для обеспечения защиты от поражения электрическим током корпус ванны присоединен к РЕ проводнику, выполненного проводом ПуГВ 1x4

Исполнительная схема электроснабжения				
г. Ярославль, ул. Златоустинская д.14, корп. 2.				
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.
Гл.Энергетик	Раев Е.В.			11.17
Электрическое освещение			Стадия	Лист
Тип 4. Сеть освещения 1 этажа			Р	13
			Листов	
			ЗАО "Атрус"	

Согласовано

Взам. инв. №  
 Подпись и дата  
 Инв. № подл.